



- Bioco Pressa Tipo TA n.2 prese dati di tipo RJ45
- n.2 prese dati di tipo RJ45
- Quota di installazione: H = 120 cm
- Bioco Pressa Tipo RJ45
- Quota di installazione: H = 120 cm
- Bioco Pressa Tipo TA a torretta da pavimento: n.2 prese dati di tipo RJ45
- Quota di installazione: H = 0 cm
- Cofano esterno
- Cofano
- Rack

- Passerella metallica portacavi/retina forata dim.: 300x80 mm (sovrapposta alla corsia primaria circuiti energia elettrica) dim.: Ø 32 mm
- Telo isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI 50086 dim.: Ø 32 mm
- Dorsale strisci trasmissione dati
- N.2 = numero ambiente servizio
- N.1 = numero circuito trasmissione dati
- ZW = numero circuito trasmissione dati (in 50 coppie)
- Cavo telefonico multiplo
- Cavo in fibra ottica

Ambiente	Destinazione d'uso	Ambiente	Destinazione d'uso
1	Immunogenetica	13	Deposito Pulito
2	Termociclatori	14	celle frigo
3	Citogenetica/Oncologia	15-22	Open Space
4	Citogenetica Costituzionale	23	Attività amministrative
5	Stanza Microscopi	24	Archivio
6	Estrazione Acidi Nucleici	25	Biologia Molecolare
7	Autoclavatura	26	Infettivologia
8	Lavaggio vetrerie	27	Pripario
9	W.C donne	28	Deposito sporco
10	W.C uomini	29	WC
11	Comettivo	30	Disimpegnio
12	Citofluorimetria	31	Camera Fredda reagenti

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI PIANI TERRA ED INTERATO DEL PADIGLIONE E ZONE LIMITROFE DELL'OSPEDALE DI PESARO CENTRO

NUOVI LABORATORI  
PAD "F" - PIANO SEMINTERATO  
PLANIMETRIA IMPIANTI TRASMISSIONE DATI,  
FONIA E CITOFONIA  
AS-BUILT

IE204

SOCIETA'

**SCCG** Impianti & Costruzioni spa

**TUV**

REVISIONE: DATA: DESCRIZIONE: DATA: SOCIETA' IMPERIALIA COSTRUZIONI S.P.A.

A TENERE IN CONTO SEMPLIFICAZIONE LA PRESSIONE IN CASO DI CALORE ELETTRICO CON I CONTATTI DI RISPONDERE E RENDIMENTO DI TRAVO TERMO AUTOREGOLAZIONE COSTANTE.