



LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

- Pressa UNEL bivalente
- Pressa 2x16A-T protetta
- Pressa UNEL bivalente IP55
- Pressa 2x16A-T protetta IP55
- Pressa CEE interbloccata 2x16A-T IP55
- Gruppo presa posto lavoro
- Gruppo presa CEE IP55
- Alimentazione fan-coil

TIPOLOGIA GRUPPI PRESE LAVORO

- INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DI PROTEZIONE 2P-16A
- PRESA 2P+T 10/16A A PETTINE BIVALENTE
- PRESA 2P+T 10/16A TIPO UNEL BIVALENTE
- MODULO VUOTO
- PLACCA E SCATOLA DA INCASSO 4 MODULI
- PLACCA E SCATOLA DA INCASSO 3 MODULI

TIPOLOGIA GRUPPI PRESE DA UPS

- PRESA 2P+T 10/16A TIPO UNEL BIVALENTE
- PLACCA E SCATOLA DA INCASSO 4 MODULI

AZIENDA OSPEDALIERA
Ospedali Riuniti Marche Nord

**LAVORI DI REALIZZAZIONE
DEL NUOVO INGRESSO
1^ E 2^ FASE - II STRALCIO.
REALIZZAZIONE PADIGLIONE I E H.
I STRALCIO.
PROGETTO ESECUTIVO - PERIZIA DI VARIANTE N.05**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
Ing. Paolo Sorcinelli

ATI:
G.I.&E. S.P.A.
via Jesi n°162 - 60027 Osimo (AN)
Tel. 071.974931 Fax 071.9749205
e-mail: info@giel.it
P.IVA 02282870423
S.P.I.L.T. S.R.L.
via della Palombara n°29/31
60127 Ancona (AN)
Tel. 071.2802551 Fax 071.2802438
e-mail: info@spil.it
P.IVA 0010010427

ELABORAZIONE PROGETTO/D.L.:
Ing. Roberto Bertuccioli
via Giulini n°159 - Pesaro G1122
Tel. 0721.410230 Fax 0721.1695248
e-mail: r.bertuccioli@ingbertuccioli.it
pec: roberto.bertuccioli@ingpec.eu

Elaborato: E L-2 002

Scala: 1:50

Data: GIUGNO 2017

Revisione: AS BUILT

TITOLO:
PIANTA LIVELLO -2

IMPIANTO FM

E' vietata la diffusione e la riproduzione anche parziale di questo disegno senza previa autorizzazione del progettista