ABACO APPARECCHI ILLUMINANTI

APPARECCHIO	SIMBOLO	DESCRIZIONE
		Plafoniera in esecuzione ad incasso nel soffitto con corpo stampato ad iniezione in policarbonato bianco, infrangibile ed autoestinguente, schermo estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza. Lampade LED ad alta efficienza, 3700lm - 4000°K - 31W - CRI93 - dimmerabile Fattore di potenza 0,96 - Doppio isolamento Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20) Grado di protezione: v.a. IP20 - v.i. IP43 **Disano - 840 LED Panel - 1x31W - DIMM**
		Plafoniera in esecuzione ad incasso nel soffitto schermo opale. Lampade LED. Grado di protezione: IP54 **Disano - 827 Comfort LED - 1x36W - DIMM - Esecuzione Speciale**
		Faretto in esecuzione ad incasso nel soffitto con corpo in alluminio pressofuso, diffusore in PMMA con serigrafia al laser, verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Foro diam. incasso 205/240 mm. Lampada LED: ad alta efficienza, 2180lm - 4000°K - 23W - CRI90 - dimmerabile. Fattore di potenza: >0,95 - Doppio isolamento Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 40000h (L70B50) Grado di protezione: v.a. IP20 - v.i. IP44 **FOSNOVA - 2245 Energy LED - 1x23W - DIMM**
		Plafoniera con corpo e schermo in policarbonato riflettore in acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere. Lampade LED. Grado di protezione IP66. Temperatura ambiente da -30°C fino a +40°C. **Disano - 927 Echo LED - 1x48 W**

APPARECCHI ILLUMINANTI FORNITI DALLA COMMITTENTE

AZIENDA OSPEDALIERA
Ospedali Riuniti Marche Nord

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO INGRESSO 1^ E 2^ FASE - II STRALCIO. REALIZZAZIONE PADIGLIONE I E H. I STRALCIO.

PROGETTO ESECUTIVO - PERIZIA DI VARIANTE N.05

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
Ing. Paolo Sorcinelli

Timbri e Firme

ATI:

G.I.&E. S.P.A.
via Jesi n°162 - 60027 Osimo (AN)
Tel. 071 97491 Fax 071 9749205
e-mail: info@gie.it
P.IVA 02282870423

S.P.I.L.T. S.R.L.
via delle Palombare n°29/31
60127 Ancona (AN)
Tel. 071 2802551 Fax 071 2802438
e-mail: info@spilt.it
P.IVA 00100120427

ELABORAZIONE PROGETTO/D.L.:

Ing. Roberto Bertuccioli
via Giolitti n°159 - Pesaro 61122
Tel. 0721 410230 Fax 0721 1695248
e-mail: r.bertuccioli@ingbertuccioli.it
pec: roberto.bertuccioli@ingpec.eu

Elaborato:	E L-2 004
Scala:	1:50
Data:	GIUGNO 2017
Revisione:	AS BUILT

TITOLO:
PIANTA LIVELLO -2
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

E' vietata la diffusione e la riproduzione anche parziale di questo disegno senza previa autorizzazione del progettista